



湖南省中西医结合医院
(湖南省中医药研究院附属医院)

医技楼加装楼梯间封闭式钢制防火门

招标文件

招标编号：ZTBB202433

2024年7月



目录

第一部分 招标书

第二部分 投标方须知

第三部分 采购内容及技术要求

第四部分 商务要求

第一部分 招标书

我院因业务发展需要，对医技楼加装楼梯间封闭式钢制防火门项目，现以招标方式诚邀各公司前来参与竞标。

1. 招标编号：ZTBB202433

2. 项目内容：医技楼加装楼梯间封闭式钢制防火门

3. 招标内容：在满足本次招标所需服务要求资质的基础上，对项目的技术和商务内容进行评审。

4. 投标商资格：

(1) 投标商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

(2) 在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

(3) 投标商必须具备所投项目的经营资格，营业范围须包含消防器材及设施销售、维修及检测等相关业务，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在投标截止时间前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(6) 本次招标不接受联合体投标，不可转包；

(7) 法律、法规规定的其他条件；

5. 开标时间：另行通知；

6. 开标地点：湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)综合办公楼四楼 411 会议室。

第二部分 投标方须知

一、投标要求

1、合格的投标人和合格的服务

投标人必须具有独立法人资格或者具有独立承担民事责任的能力，遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉及履行合同的能力和好的履行合同记录，资金状况良好的，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，具有与投标产品相应经营资质的公司，均为合格的投标人。凡经中华人民共和国政府有关部门批准注册，并具备相关管理体系认证，符合本次项目技术要求的服务，均为合格的服务。

资质文件要求：

- ①投标单位营业执照；
- ②投标单位法人身份证复印件及法人代表授权书、授权人身份证复印件；
- ③投标单位具有建设部门颁发的消防设施工程二级资质。

请提供上述文件加盖公章的复印件。以上均为投标单位的必备文件，若投标单位未提供或不符合要求，经评委会同意可按无效投标处理。

2、投标文件的编制和递交：

(1) 投标格式(采用 A4 纸装订成册，目录、序号和页码由投标单位自行编列)：

- ①开标一览表；
- ②投标单位概况；
- ③招标文件要求提交的资质文件要求；
- ④项目方案；
- ⑤近几年同类项目业绩合同；
- ⑥投标文件响应；
- ⑦售后及相关承诺；

(2) 投标书的递交：投标人应准备投标文件正本 1 份，副本 1 份，并各自装订成册，密封于信封内，封口处加盖公章或由投标人签字。价格表正本一份，单独密封，封口处加盖公章或由投标人签字。

(3) 投标文件于开标当天送达湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)开标现场，逾期送达的投标文件视作主动弃标。

3、 投标报价：

- (1) 项目限价人民币 5.17 万元以下。
- (2) 招标后所确定的服务内容和成交价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。
- (3) 本次招标在满足招标文件要求的基础上低价中标。

4、 招标文件的澄清、修改：

- (1) 在招标的任何时候，无论出于何种原因，湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)有权对招标文件进行修改。修改内容将以书面形式通知所有参与投标人，并作为原文件的补充，与其具有同等法律效力。
- (2) 招标文件的解释权归湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)。

5、 纪律与保密

- (1) 参与评标的人员应严守有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关主管部门的审计和监督。
- (2) 投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。
- (3) 投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。
- (4) 投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争。
- (5) 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密、干扰评标和授标工作。
- (6) 投标人若违反上述要求，其投标将被废除。

二、 评委会职能：

- (1) 根据招标文件的要求，决定进入投标单位的名单；
- (2) 根据招标文件的要求，决定招标具体内容；
- (3) 有权对采购内容、技术要求和招标办法进行解释，有权决定处理招标过程中出现的其它相关问题。

三、 招标程序：

招标的全过程为院方大致讲解内容要求、最终报价、阅读审查投标文件、评委评审几个阶段进行。

- (1) 投标报价：将各投标单位的投标文件中项目名称、报价、售后服务等内容均详细记录在册。
- (2) 评审：开标后，评委会通过阅读投标文件，进行具体的技术性、商务性评审。

A. 符合性审查：对投标单位的资质，投标文件的内容进行商务和技术符合性的审查。投标文件中的数据大、小写不符，以大写为准；单价与总价不符，以单价为准。

B. 技术内容：项目技术规范及服务要求等。

C. 商务内容：报价数据计算的正确性、完整性，分析报价构成的合理性，交付期，付款方式等。

四、定标：

定标程序：根据评委会的评审结果，由评委会定确定中标候选单位。由湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)对中标候选单位进行不少于三天的网上公示排序名单。

五、买卖合同：

湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)与中标公司洽谈合同条款，签订买卖合同。招投标文件是签订买卖合同的依据。

第三部分 采购内容及服务要求

一、采购内容及参数要求：防火门品牌定为乙级，意向品牌为国曼、聚成、鑫源，必须挂有铭牌。

名称	数量	参数
乙级钢质防火门	56.832 平方	材质厚度 $\geq 0.8\text{mm}$, 门框板 $\geq 1.2\text{mm}$, 铰链板 $\geq 3.0\text{mm}$.耐火隔热性: A1.00 (乙级) $\geq 1.00\text{h}$, 试件背火表面平均温升 $\leq 140^\circ\text{C}$, 试件背火表面(除门框外)最高温升 $\leq 180^\circ\text{C}$, 门框背火表面最高温升 $\leq 360^\circ\text{C}$
立柱	24 根	镀锌钢管, 材质厚度 3mm, 型号 50mm*100mm
轻质砖隔墙	14.208 平方	规格 300*600*100

注：投标人报名须现场勘察，并由保卫部出具现场勘察证明方能报名。



第四部分 商务要求

- 1、**服务地点：**湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)
- 2、**交货期：**30 天内到货投入使用，每延迟交货一周罚款合同价 2%，以此类推。（具体条款以合同商务条款为准。）
- 3、**报价要求：**
 - (1) 投标应对项目报总价，人民币报价；
 - (2) 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件要求的内容，否则评审时将有效投标中该项内容的最高价计入其评审总价。
 - (3) 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
- 4、**货款支付：**项目完工后，甲方验收合格后一次性付清工程款。
- 5、**验收：**项目完工后由医院相关部门及消防部门共同验收。
- 6、**验收依据：**
 - (1) 火灾耐受性能标准：医院防火门应满足 GB12955-2008《建筑物防火门》等相关标准要求，具备相应的耐火等级，以保证在火灾发生时，能够有效地限制火势的扩散，为人员撤离争取更多的时间。
 - (2) 音隔性标准：医院防火门应满足 GB/T8485-2008《门窗声学性能检测方法》等相关标准要求，具备较好的隔音效果，使得门关闭的情况下可以阻隔外界的噪音。
 - (3) 密封性能标准：医院防火门满足 GB/T7106-2008《防火门密封条》等相关标准的要求，密封性能好，能够有效地阻止烟雾和有害气体进入室内，保障人员生命安全。